

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2021016

Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

KIWA-report
A 2021-408-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 11$ dB

Testdatum
2021-08-24

Productspecificaties

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Fabrikant/Leverancier | Unifloor B.V. |
| Productnaam | Redupax |
| Dikte | 9 mm |
| Toepassing op | Betonvloer |
| Geschikt voor type bovenvloer | PVC klik 4 - 8,5 mm |

Geldig tot **2026-08-24**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

